

## Rapport de contrôle réservoir hydrocarbure

(TEMPLATE\_ctrl\_maz\_v1.5)

Référence du Rapport : MAZ\_JE\_040924\_1\_BPC SERVICES\_SAINTE GEORGES SUR MEUSE

### Type de contrôle - réservoir hydrocarbure

- Contrôle périodique d'un réservoir
- Première visite
- Réservoir aérien
- Simple paroi
- Pas de système de détection de fuite



Date de la visite :

**4 septembre 2024**

ET/367/2024/9/4/1

### Contrôle détaché et de conformité sur base des prescriptions légales des arrêtés suivants:

- AGW du 03 juillet 1997
- AGW du 8 mai 2003
- AGW du 29 novembre 2007
- AGW du 30 novembre 2000
- AGW du 17 juillet 2003
- AGW du 31 mars 2011
- AGW du 24 juillet 2008

### Agent visiteur

- Jérôme Emaer

### Type d'installation

- Unité d'habitation - maison

### Adresse de facturation

Nom : BPC SERVICES  
 Tél : 0495 52 32 30  
 Adresse : Rue Longue 21  
 1370 PIETRAIN  
 Mail : [bpcservices01@gmail.com](mailto:bpcservices01@gmail.com)

### Adresse de l'installation

Rue du Centre 26  
 4470 SAINT GEORGES SUR MEUSE

### Données du réservoir

Capacité [litres]: 6250  
 Numéro de série : Non visible  
 Fabricant : Non visible  
 Année : Non visible

### Description du réservoir

Forme du réservoir :  Parallélogramme rectangle  
 Type de paroi :  Acier  
 Protection du réservoir :  N/A  
 Diamètre [mm] :  
 Longueur [mm] : 2000  
 Largeur [mm] : 1250  
 Hauteur [mm] : 1250

	Avant dépression	Après dépression
Hauteur liquide [mm] :	600	600
Hauteur eau [mm] :	0	0

### Photo plaque signalétique du réservoir



### Essai d'étanchéité

- Essai non réalisé car citerne aérienne

Installation\_intérieure\_existante Test d'étanchéité non effectué

Condition d'essai: Pas d'application



### SOFISTES ASBL

Organisme de contrôle agréé - TVA BE0543.365.690  
 Rue de Tournai 74 – 7604 CALLENELLE  
 Tél : 069/49.55.10 – 071/49.04.80 Fax : 069/49.55.11  
[info@sofistes.be](mailto:info@sofistes.be)  
<http://www.sofistes.be>

### Liste des accessoires présents

N°	Accessoire	Présent / non présent	Type	Description
1	Encuvement	<input type="checkbox"/> Non présent		
2	Chambre de visite	<input type="checkbox"/> Non présent		
3	Détecteur de fuite	<input type="checkbox"/> Non présent		
4	Jauge	<input type="checkbox"/> Présent	<input type="checkbox"/> pneumatique	
5	Limiteur de remplissage	<input type="checkbox"/> Présent	<input type="checkbox"/> sonde	Déclenche à 9,97 secondes

### Canalisations

N°	Tuyauterie	Présent / non présent	Description
1	Bouche de remplissage	<input type="checkbox"/> Présent	
2	Event	<input type="checkbox"/> Présent	
3	Aspiration	<input type="checkbox"/> Présent	
4	Retour	<input type="checkbox"/> Non présent	
5	Vanne police	<input type="checkbox"/> Présent	

Tuyauterie vers chaudière  Simple paroi  Acier

Autorisation d'exploitation  Présent Validité 3/16/34

### Résultats des tests

1	Réservoir	<input type="checkbox"/> étanche	<input type="checkbox"/> conforme
2	Canalisations	<input type="checkbox"/> étanche	<input type="checkbox"/> conforme
3	Détecteur de fuites	Partie électrique	<input type="checkbox"/> pas d'application
		Partie dynamique	<input type="checkbox"/> pas d'application

### Infractions

N°	Domaine	Infraction	Commentaire

### Remarques génériques

1	Le présent rapport rend compte de l'état de l'installation intérieure sur base de l'état visible et à la date de la visite.
2	En cas de présence d'une installation bitube, il est conseillé de la remplacer par du monotube.
3	En cas de modification de l'installation, un nouveau contrôle est demandé.

### Remarques spécifiques

1	2 cuves sur une chaudière
2	
3	



### SOFISTES ASBL

Organisme de contrôle agréé - TVA BE0543.365.690  
Rue de Tournai 74 – 7604 CALLENELLE  
Tél : 069/49.55.10 - 071/49.04.80 Fax : 069/49.55.11  
[info@sofistes.be](mailto:info@sofistes.be)  
<http://www.sofistes.be>

## Conclusions

Conformité du réservoir :

**Le réservoir est conforme avec une carte verte.**

L'utilisation du réservoir est autorisée pendant durant la durée indiquée ci-dessous

Délai prochain contrôle

## Carte verte - date de visite + 3 ans

Obligations du propriétaire :

- Conserver le procès-verbal de visite de contrôle.
- Conserver l'autorisation d'exploitation et vérifier sa validité.

Signature et date :

Signature de l'agent visiteur

Date de la visite

Cachet de l'organisme



9/4/24

**SOFISTES ASBL BELAC 608-INSP**  
Organisme de contrôle agréé et accrédité  
Rue de Tournai, 74 - 7604 CALLENELLE  
Tél : 069/49.55.10 | Fax : 069/49.55.11  
[info@sofistes.be](mailto:info@sofistes.be)

### Matériel utilisé pour le contrôle

Matériel utilisé pour le contrôle	
SDT 270	
Pompe	
Sondes	
Etalonnage	

**ANNEXE : résultats des mesures**

□ Réalisé par l'agent-visiteur

dB $\mu$ V (p. atm) - avant dépression

dB $\mu$ V (-250 mbar)

Phase liquide		
Phase aérienne		

dB $\mu$ V (p. atm) - après dépression

Phase liquide		
Phase aérienne		

Gicleur	dB $\mu$ V - phase liquide	dB $\mu$ V - phase aérienne
110		

	Classe 1	Classe 2	
mbar	Arrivée	Concentration cellule	°C
mbar	Marche pompe	Concentration vanne	°C
mbar	Marche alarme	pH cellule	
mbar	Arrêt alarme	pH vanne	
mbar	Arrêt pompe	$\rho$ cellule	
mbar	Soupape surpression	$\rho$ vanne	
mbar/min	Perte système	Vanne de purge	
	Stop liquide vide	Débit vanne purge	l/min
	Bouchons	Maximum 4m	

Détecteur de fuite	
Pente continue	
Alimentation permanente	
Sonde/pressostat	
Raccord sécurité intrinsèque	
Témoin marche	
Témoin alarme	
Report d'alarme	