

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

SP Heating B.V.

Veenderweg 29 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Gsm 0477 26 51 50

BTW nr. BE 0736.910.285 - email: patrick.saenen@skynet.be



KLANT

Naam: Bruynseels Jonathan
 Straat en nummer: Roland Smeyersstraat 4
 Postcode en gemeente: 3890 Jeuk
 Tel.: Fax:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant

TYPE RESERVOIR

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☒ Particulier Inhoud 1200 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch ☒ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

Datum van plaatsing:

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN

(kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	Andere	☐	☐	☐	☐
	 mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK
Aantal centimeter water in tank: cm.				
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

Ph waarde:

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☒ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **SAENEN PATRICK**

Erkenningsnummer: **SV 01656**

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle.

(Handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 16-05-2025

DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VOOR 2025

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en volgens de verklaring van de klant.

(Handtekening klant)