

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : Sibelga

Nr teller : 5939471
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 135614058/1

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek : Avenue Coghén 65, 1180 BXL
Lieu du contrôle :

Eigenaar : [Redacted]
Propriétaire : [Redacted] Adres : idem
Adresse :

Installateur : Idem BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 20/05/2019 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Schockaert

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 4^e Dr ☐

Spanning : 3x230V Meter / bord verbinding : VOB 3x6mm² Max. beveiliging : 32A/40
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Piquet Isolatie : 10,2 Aantal verdeelborden : 3
Electrode de terre : 17 Ohm Isolement : Mohm Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK		NOK		270	271bis	278
In (A)	Δ In (mA)	type									
63	300	A	Gén. pour tous les circuits		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
63	30	A	Circuits 1-2/4/A-H		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK direkte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

Néant

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI
en mag in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE
et peut rester en service.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien gekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne présentent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveaux contrôles au plus tard un an après date de la visite.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 20/05/2019
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.E.S.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☒	☐	☐	<u>29/0918</u>
18 m				
271 AK ☐		271 HK ☐		
276 AK ☐		276 HK ☒		

ELECTROTEST
Patrick Schockaert
patrick.schockaert@electro-test.be
Gsm +32 473 49 15 45

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.