

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

19.122

?

?

Agent-visiteur:

Ludovic Morelli

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

07/12/2023

Prochaine visite avant le:

07/12/2023

Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Installateur

Grand route 94b2

appartement 1er

Grand route 94b oreye 4360

Données du raccordement

GRD

Resa

Numéro de compteur

Code EAN

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

2x230v

Protection générale

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schémas

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 63A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

Ok

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

17

Isolement ($M\Omega$)

> 500 MOhms

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Liste des remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4