

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

### Numéro de rapport:

19.124

?

?

### Agent-visiteur:

Ludovic Morelli

### Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

### Date d'émission:

07/12/2023

### Prochaine visite avant le:

07/12/2023

### Données générales

Adresse de l'installation Grand route 94b1Oreye  
Type de locaux appartement rez  
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant  
Adresse du propriétaire Grand route 94b oreye  
Installateur 4360

### Données du raccordement

GRD Resa  
Numéro de compteur  
Code EAN  
Liaison compteur-tableau EXVB 4X10  
Tension de service 2x230v  
Protection générale

### Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir schémas		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 63A - type A		
Test BP du DDR	OK		
$\Delta I_n$	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	Ok		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre ( $\Omega$ )	17		
Isolement ( $M\Omega$ )	> 500 MOhms		

### Conclusions

#### CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années. Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle  
Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels  
Belgium

ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Liste des remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4